



PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX Appel d'Offres Ouvert N° O18/OP/2016

OBJET: Appel d'Offres Ouvert N° O18/OP/2016 relatif aux travaux d'aménagement d'un parc récréatif à Oujda, Préfecture d'Oujda-Angad en Lot unique, Lot: Renforcement de la station de pompage et de filtration, du réseau d'irrigation et de l'éclairage.

Le Jeudi 17 Novembre 2016 à 10 heures, Une visite des lieux a eu lieu au parc récréatif d'Oujda conformément à l'avis publié dans le portail des marchés publics, le site de l'Agence de l'Oriental et dans les journaux suivants :

Les inspirations ECO N° 1738 du 07/11/2016
Assabah N° 5147 du 07/11/2016
Le portail des marchés de l'Etat : www.marchespublics.gov.ma le 07/11/2016
Le site de l'Agence de l'Oriental : www.oriental.ma le 07/11/2016

Les membres ayant pris part à la visite, les questions posées ainsi que les réponses apportées sont récapitulés ci-après :

Sociétés présentes	IRRIEST, WASSER POWER, GREEN MED, CTIM, SOCIETE NOUVELLE TRAVAUX MAROC, TIZTOUTINE TRAVAUX DIVERS.
Représentant de l'Agence de l'Oriental	M. Karom Mohamed
Représentant de la Wilaya de la Région de l'Oriental	M. Kerrouache Hassan
Représentant de la Direction Régionale de l'Agriculture	M. Mokhtari Hassan

Questions/ Réponses :

Avant d'entamer la visite, le représentant du Maitre d'Ouvrage a apporté des précisions complémentaires concernant le prix A.1. En effet, cette prestation qui rémunère les soumissionnaires pour la fourniture, l'installation et la mise en service de deux pompes à axe vertical pourrait être modifiée selon le diagnostic qui sera réalisé lors de l'exécution des travaux. Celui-ci prescrira soit le recours à de nouvelles pompes ou l'adaptation de celles existantes.

Par conséquent et afin de ne pas fausser la concurrence, le Maitre d'ouvrage a invité les soumissionnaires à proposer un prix correct.



Questions	Réponses
Quel est l'écartement prévu pour les gouteurs (Prix E.4.2)?	40 Cm
Quel est l'emplacement exact du poste de filtration?	Le Maitre d'Ouvrage a indiqué l'emplacement de ce local sur le terrain
Quel est l'emplacement exact de la conduite PEHD PN10 diam 110mm?	Le Maitre d'Ouvrage a précisé qu'il s'agit de deux conduites sortant de la station de pompage et a indiqué leur emplacement exact sur le terrain

La réunion de visite des lieux a pris fin le jour même à 12h00.

